


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015080501PA-A

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	160mm×14.6mm		
样品编号	015080501PA-A	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.08.04~2015.08.05	收样日期	2015.08.05		
检验日期	2015.08.06~2015.08.15	检验依据	GB/T 13663-2000		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	视其外观无缺陷		合格
颜色		黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线		合格
平均外径mm		160.0~161.5	160.3		合格
壁厚mm		14.6~16.9	14.8		合格
长度 mm		5988~6024	6020		合格
氧化诱导时间 (200℃) min		≥20	81		合格
静液压试验 (80℃，165h)		Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	1.11MPa 持压 165h 不破裂		合格
总判定 2					

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn